



V Trnave, dňa 5.11.2019

číslo záznamu DISS: OIV/36751-94012/2019/Ag

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(opakovaná súťaž)

na zákazku z nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zák. č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZoVO“)

Mesto Trnava v súlade so ZoVO týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na zákazku verejného obstarávania.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Trnava

Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava

IČO: 00313114

Zastúpenie: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta

Kontaktná osoba pre predmetnú zákazku: Ing. Ľubica Augustínová, odbor investičnej výstavby, email: lubica.augustinova@trnava.sk

2. Názov zákazky: „Picia fontánka na Družbe – kanalizačná a vodovodná prípojka“

3. CPV kódy: kód CPV 45232150-8 **Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody**

4. Postup a druh zákazky: zákazka v zmysle § 117 ZVO – stavebné práce

5. Miesto dodania predmetu zákazky: parčík za Daňovým úradom

6. Predpokladaný čas trvania zákazky: 5 týždňov

7. Opis a rozsah predmetu zákazky:

Projekt stavby rieši pripojenie navrhovanej pitnej fontánky na verejný vodovod a odvod odpadovej vody do vsaku. Vodovodná prípojka bude novovybudovaná a napojená na verejný vodovod. Trasa prípojky bude priama a kolmá na os verejného vodovodu. Vodovodná prípojka bude z HDPE trubiek D32 dĺžky 2m. Potrubie prípojky bude uložené do štrkopieskového lôžka a obsypané štrkopieskom. Na potrubí bude uchytený vyhládavací signalizačný vodič. Nad potrubím bude uložená výstražná fólia bielej farby.

Vo vzdialenosti 2m od napojenia na verejný vodovod v zeleni bude na vodovodnej prípojke osadená vodomerná šachta. Šachta je navrhovaná prefabrikovaná betónová s liatinovým poklopom. V šachte bude umiestnený vodomerný DN15 s príslušenstvom. Fontánka bude v zimných mesiacoch vypúšťaná. Pre vypúšťanie potrubia v zimných mesiacoch je uvažované s vypúšťaním vody cez vypúšťací ventil vo vodomernej šachte. Poverený pracovník za pomoci zbernej nádoby odstráni vypúšťanú vodu z vodomernej šachty.

Po meraní spotreby vody z vodomernej šachty bude voda k fontánke vedená v zemi. Potrubie areálovej prípojky bude z HDPE trubiek D32 v dĺžke 162,5m, bude vedené v hĺbke cca 0,9-1,9 m pod úrovňou terénu a bude uložené do štrkopieskového lôžka a obsypané štrkopieskom. Na potrubí bude uchytený vyhládavací signalizačný vodič. Nad potrubím bude uložená výstražná fólia bielej farby. Trasa prípojky bude vedená v zeleni a pod asfaltovými chodníkmi. V miestach pod chodníkmi bude areálová prípojka vyhotovená pomocou pretláčky, za pomoci ocelevej chráničky DN50 v dĺžke 3 a 3,6m. Fontánka bude liatinová s vodovodným kohútikom s časovačom a liatinovým žľabom. Presný typ fontánky bude odsúhlasený investorom a spôsob prívodu vody bude predpísaný výrobcou fontánky.



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

Po ukončení montáže sa prevedie tlaková skúška a dezinfekcia vodovodného potrubia podľa STN 73 6660.

KANALIZÁCIA: Navrhovaná pitná fontánka bude mať odvod odpadovej vody do vsakovacej studne v blízkosti fontánky.

Kanalizačné potrubie odpadové aj vypúšťacie bude vedené v zemi v hĺbke min 0,9m, bude z PVC-U rúr D110 dĺžky 2m vedené v spáde min 2%. Potrubie bude uložené do štrkopieskového lôžka a obsypané štrkopieskom. Odpadové potrubie bude zaústené do vsakovacej studne. Navrhovaná je studňa vzhľadom na prípadnú kontrolu a vyčistenie. Studňa bude z betónových skruží DN1000 s liatinovým poklopom do hĺbky cca 1,6m. Dno studne bude do výšky min 0,4m vysypané štrkopieskom do frakcie 16 mm. Do vsaku bude vypúšťaná odpadová voda pitná. Po ukončení montáže sa prevedie skúška tesnosti kanalizácie podľa STN 75 6101. Množstvo odpadových vôd sa rovná priemernej potrebe vody: $Q_d = Q_p = 0,2 \text{ l/s}$

Pred zahájením zemných prác sa prizvú správcovia inž. sietí za účelom presného vytýčenia. Zemné práce sa budú prevádzať strojne, ručný výkop použiť v miestach s križovaním s jestv. podzemnými sieťami. Pre vykonanie zemných prác platí STN 73 3050 a príslušný súvisiaci predpis. Po vykonaní montážnych prác upraviť povrch do pôvodného stavu.

Súčasťou zákazky bude:

- geodetické vytýčenie stavby, porealizačné zameranie vyhotovené odborne spôsobilým geodetom,
- zabezpečenie rozboru vody s kladným vyjadrením na vhodnosť jej pitia - potvrdenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- náklady na tlakovú skúšku potrubia
- náklady na činnosti v rámci plánu organizácie výstavby - vrátane opatrení potrebných na zabezpečenie bezpečnosti verejnosti – opáskovanie, prípadne oplotenie pri šachte, lávky)
- vypracovanie plánu užívania verejnej práce so zohľadnením všetkých okolností na bezporuchové užívanie diela
- pred zahájením zemných prác sa prizvú správcovia inž. sietí za účelom presného vytýčenia. Zemné práce sa budú prevádzať strojne, ručný výkop použiť v miestach s križovaním s jestv. podzemnými sieťami. Pre vykonanie zemných prác platí STN 73 3050 a príslušný súvisiaci predpis. Po vykonaní montážnych prác upraviť povrch do pôvodného stavu
- zhotoviteľ v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 zabezpečí koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku, pričom náklady sú v cene Diela.

8. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cenová ponuka za celý predmet zákazky.

9. Stanovenie zmluvných podmienok: verejný obstarávateľ podpíše s úspešným uchádzačom zmluvu o dielo, ktorá je prílohou tejto výzvy.

10. Lehota na predkladanie ponúk:

do 14.11.2019 do 13:00 hod.

11. Obsah ponuky:

- vyplnený a podpísaný krycí list ponuky

Telefón
033/3236130

IČO
00313114

E-mail
lubica.augustinova@trnava.sk

Internet
www.trnava.sk



- vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo
- doklady podľa bodu 12

12. Podmienky účasti:

- uchádzač musí mať oprávnenie poskytovať služby s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. Uchádzač nie je povinný predkladať požadovaný doklad. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
- uchádzačovi nesmie byť uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f) potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené sa deklaruje predloženým čestným vyhlásením zo strany uchádzača a overuje sa prostredníctvom Registra osôb so zákazom - <https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html>
Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienky účasti prostredníctvom zápisu v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO alebo v inom ekvivalentnom zozname platnom v Európskej únii, ak tento zápis preukazuje požadovanú skutočnosť.
- u uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
- uchádzač predloží zoznam referenčných projektov, minimálne **tri** zákazky obdobného rozsahu a charakteru za posledné 3 roky. Zoznam bude obsahovať rozsah stavebných prác, cena diela, názov investora a jeho kontakt. Za projekty obdobného rozsahu a charakteru verejný obstarávateľ považuje projekty kategórie vodné stavby a z nich aspoň **jedna realizácia** bude v rozsahu zemná vodovodná prípojka

13. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi: listinne alebo e-mailom.

14. Spôsob predloženia ponuky: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuky v písomnej forme na adresu - MsÚ, Trhová č. 3, Trnava, poštou alebo osobne v podateľni MsÚ Trnava.

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením neotvárať a heslom „Píčia fontánka na Družbe“ s uvedením adresy odosielateľa osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk.

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Ponúkajúci uvedie cenu bez DPH a cenu s DPH v € (ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke). Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady na predmet zákazky.

16. Náklady na ponuku:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnemu obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

17. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli.

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:



Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave
Odbor investičnej výstavby
Ulica Trhová 3, 917 71 Trnava

- Uchádzačom odporúčame vykonať obhliadku miesta stavby, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Miesto stavby je verejne prístupné, obhliadku si uchádzač vykoná samostatne, t.j. bez prítomnosti obstarávateľa.
- v prípade objektívnych nepredvídateľných skutočností (napr. nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma) alebo na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy), je možnosť predĺženia termínu realizácie formou písomného dodatku k zmluve.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:

- a) nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky obstarávateľa,
- b) predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným obstarávateľom na tento účel,
- c) zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená,
 - cena za predmet zákazky bude obsahovať všetky nevyhnutné a súvisiace práce
 - verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač pri spracovaní osobných údajov zabezpečil písomné súhlasy dotknutých osôb. Verejný obstarávateľ žiada, aby bolo v ponuke uchádzača písomne uvedené, či tieto osobné údaje je verejný obstarávateľ oprávnený zverejniť alebo uvedie, či ide o dôverné informácie, ktoré nemožno zverejniť.
 - pokiaľ bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve, s uchádzačom nebude uzatvorená zmluva o dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí,
 - v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

Ing. Dušan Béreš
vedúci odboru investičnej
výstavby v.r.

Prílohy:

návrh zmluvy o dielo
krycí list ponuky
projektová dokumentácia
výkaz výmer
povolenie na uskutočnenie vodnej stavby